

Poznań, dnia 22.11.2023 r.

Nasz znak: WZ.261.2.24.2023

Dotyczy: **Adaptacja wybranych pomieszczeń na potrzeby ZDP w Poznaniu zlokalizowanych na 1. piętrze w budynku przy ulicy Zielonej 8**

**Wszyscy Wykonawcy**

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w związku z otrzymanym wnioskiem, na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, wyjaśnia co następuje oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ.:

**Pytanie 1:**

w Opisie instalacji teletechnicznej mowa jest o sieci strukturalnej bazującej na kablu kat.6A. Natomiast w przedmiarach wykazany jest kabel kat.6, jak również cały osprzęt kat6. Proszę o wyjaśnienie

**Odpowiedź**

W ofercie należy ująć okablowanie i osprzęt w kat. 6A zgodnie z projektem. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść:

- 1) przedmiaru robót – element załącznika 7 do SWZ (przedmiar robót po modyfikacji w załączeniu),
- 2) kosztorysu ofertowego – zał. 2 do SWZ (kosztorys ofertowy po modyfikacji w załączeniu).

Sprawę prowadzi:

Magdalena Kozak

*Załączniki:*

- 1) *przedmiar robót po modyfikacji 22.11.2023;*
- 2) *kosztorys ofertowy po modyfikacji 22.11.2023.*