

Kleszczewo, dnia 29.01.2024 r.

Postępowanie nr 1/2024

„Budowa sieci wodociągowych w ul. Śnieżnej i ul. Zimowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całej sieci wodociągowej metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym zamiast budowy metodą wykopu otwartego, za wyjątkiem miejsc montażu węzłów wodociągowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie całego zakresu budowy sieci wodociągowej metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym. Należy uwzględnić zastosowanie rury osłonowej pod ciekami wodnymi.

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo NIP: 777-328-84-84, tel. 61 8 176 062

www.zk.kleszczewo.pl, mail: zk@zk.kleszczewo.pl