



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 1
WYKAZ STALI GORĄCOWALCOWANEJ nr 1

STAL ZBROJENIOWA: B500B
BETON KONSTRUKCYJNY: C30/37
KLASY KONSTRUKCJI: S3, S4
KLASY EKSPOZYCJI: XC3, XD1, XF3
STAL GORĄCOWALCOWANA: S 355 J0
STAL ZIMNOGIĘTA: S 235 J0
ELEKTRODY: E 38 0 RC 11

±0,000=19,620 m n.p.m.

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
- ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH - 4φ.
- MINIMALNE GRUBOŚCI OTULIN ZBROJENIA: c_{min}=30 mm (FUNDAMENTY OD DOŁU), c_{min}=25 mm (POZOSTAŁE). DODATEK DO OTULIN ZBROJENIA - Δc_{min}=10 mm.
- ZAPEWNIĆ NALEŻYTE ZAZBROJENIE NAROŻY I SKRZYŻOWAŃ ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH ORAZ PRZEWIĄZANIE ELEMENTÓW MUROWYCH. PIONOWE ELEMENTY ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ Z MUREM NA STRZEPIA.
- WSZYSTKIE ELEMENTY, OPRÓCZ PŁASKOWNIKÓW, PASOWAĆ NA MONTAŻU.
- GRUBOŚCI SPOIN: PACHWINOWYCH - a=0,7f, CZOŁOWYCH - a=f (GDZIE f - GRUBOŚĆ CIĘSZSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW, LECZ NIE NIŻJ NIŻ 2 mm).
- STOPKI SŁUPKÓW I BLACHY CZOŁOWE RYGLI KOTWIĆ DO ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH KOTWAMI WKLEJANYMI M10 (SZT. 44). GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA 60 mm.
- NAWIERZCHNIA POCHYLNI Z POMOSTOWYCH KRAT ZGRZEWANYCH. WSZYSTKIE KRATY Z WYSOKIM OBRAMOWANIEM (150 mm POWYŻEJ WIERZCHU KRATY).
- SŁUPKI I POCHWYTY BALUSTRAD Z RUR OKRĄGLYCH RObs 42,4x3 (L=118 mb). SŁUPKI MOCOWAĆ DO OBRAMOWANIA POCHYLNI PRZY POMOCY 2 ŚRUB M10 NA WYLOT. POCHWYTY MOCOWAĆ DO SŁUPKÓW PRZY POMOCY RUR OKRĄGLYCH RObs 21,3x3 (L=12 mb).

1:20

pro

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRO KAROL JURGA
(APA "PRO" KAROL JURGA)
UL. KOLŁATAJA 2 72-100 GOLEŃÓW
UL. LANGIEWICZA 28 UZ 70-263 SZCZECIN
TEL. 606 355 706 NIP 606 173 62 86 REGON 320579073
E-MAIL: karol(at)apa-pro.pl

Projekt chroniony prawem autorskim
Kopowanie i wykorzystywanie
bez zgody pracowni zabronione.

konbudin
KACPERSKI

RADOSŁAW KACPERSKI Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
("KONBUDIN" KACPERSKI)
UL. JANA MATEJKI 26F/5 72-100 GOLEŃÓW
TEL. 606 372 009 NIP 656 176 17 52 REGON 382476956
E-MAIL: radoslaw(at)konbudin-kacperski.pl

FORMAT RYSUNKU
297x650

BRANŻA		ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:	PROJEKTANT:	PODPIS:	INWESTOR	TYTUŁ PROJEKTU	TECZKA	NR PROJ.
KONSTRUKCJA		inż. RADOSŁAW KACPERSKI		mgr inż. ŁUKASZ MATŁAWSKI upr. konstr.-bud. bio nr ZAP/0005/POOK/08		Powiat Goleński ul. Dworcowa 1 72-100 Goleńów	ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 257	PTW2 Konstr.	360
FAZA	DATA	ASYSTENT PROJEKTANTA:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:	ADRES INWESTYCJI	TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	NR RYS.
PW	KWIECIEŃ 2024			mgr inż. KONRAD STACHURA upr. konstr.-bud. bio nr ZAP/0126/POOK/10		Szpitalne Centrum Medyczne ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleńów dz. nr 212/1, 219, obręb Goleńów 3	POCHYLNIA - PRZEKRÓJ A-A	1:20	K9