



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych



Włocławek, dnia 23 stycznia 2024 r.

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIA SWZ. ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.), pn.: „**BUDOWA SCENY LETNIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN**”.

Znak sprawy: RBliR.271.2.01.2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 1:

W specyfikacji technicznej Robót betonowych i żelbetowych mowa jest o desce betonowej, prosimy o wyjaśnienie gdzie występuje deska betonowa.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że deska betonowa, to deska mocowana do murku przy kładkach na zaprawę klejową mrozoodporną (dotyczy podjazdu dla osób niepełnosprawnych – deski boczne przy pochylni wjazdowej na scenę dla osób niepełnosprawnych). Pozycja uwzględniona w obmiarze (Załącznik nr 8 do SWZ – folder „Inne dokumenty”: pkt 10 Scena letnia).

Pytanie Wykonawcy nr 2:

W przedmiarze oraz PZT występuje zieleń izolacyjna, prosimy o określenie rodzaju nasadzeń lub udostępnienie projektu technicznego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że w Rozdziale II SWZ, pkt 1.4.10. wskazał, że inwestycja (przedmiot zamówienia) obejmuje m. in. zieleń:

- a) sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV (40 szt. – świerk, tuja, modrzew - wymieszane); wysokość sadzonki 140-160 cm;

- b) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV (51 szt. - lipa, klon, wiąz - wymieszane); wysokość sadzonki 140-160 cm;
- c) wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem.
- Powyższe zostało uwzględnione w obmiarze (Załącznik nr 8 do SWZ – folder „Inne dokumenty”: pkt 53, pkt 54, pkt 55 Zieleni).

Pytanie Wykonawcy nr 3:

Czy istnieje możliwość zamiany projektu konstrukcji stalowej sceny letniej? Zastosowano rury fi 406,4/20, czy jest możliwość zmiany grubości ścianki na inną grubość ze względów technologicznych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości zmiany projektu konstrukcji stalowej sceny letniej. Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości zmiany grubości ścianki na inną grubość ze względów technologicznych.

Pytanie Wykonawcy nr 4:

Prosimy o określenie parametrów technicznych zadaszania membranowego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 8 do SWZ (Dokumentacja projektowa) przyjęto następujące minimalne parametry techniczne zadaszania membranowego:

DANE TECHNICZNE		WG
Powłoka ochronna (przód/tył)	PVDF/ PVDF	
Tkanina bazowa	2200 Dtex Polyester Panama Weave	DIN ISO 2060
Waga	1550 g/m ²	EN ISO 2286-2
Całkowita grubość	1,3 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek)	200/180 kN/m	EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie (osnowa/wątek)	2,0/2,0 kN	DIN 53.363
Adhezja	3,0 kN/m	
Klasa europejska	B-s2,d0	EN 13501-1
Klasa materiału budowlanego	B1	DIN 4102-1
Przepuszczalność energii słonecznej	3%	EN 410
Współczynnik odbicia słonecznego	84%	EN 410
Przenikanie promieniowania UV	0%	EN 410

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie zadaszania membranowego o innych parametrach technicznych z tym zastrzeżeniem, że do Wykonawcy tym zakresie będzie należało opracowanie dla niej indywidualnej dokumentacji technicznej.

Pytanie Wykonawcy nr 5:

Proszę o udostępnienie projektu technicznego drogowego oraz zieleni i nasadzeń.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnie należy wykonać według rys. K05 (Załącznik nr 8 do SWZ – Dokumentacja projektowa).

Zamawiający wyjaśnia, że nasadzenia należy wykonać według Projektu Zagospodarowania Terenu (Załącznik nr 8 do SWZ – Dokumentacja projektowa).

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 w zw. z art. 266 ustawy Pzp – przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty – w ten sposób, że:

- 1) termin składania ofert upływa: 29 stycznia 2024 r., godz. 09:00,
- 2) termin otwarcia ofert upływa: 29 stycznia 2024 r., godz. 09:15,
- 3) termin związania ofertą upływa w dniu: 27 lutego 2024 r.

Sposób i miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.