

Ząbki, dn. 04.08.2020r.

PWiK/DI/591/2020/LS

**Pani
Magdalena Lewandowska
„EKOPROPMAG”**

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr 33/5 obr. 03-31 przy ul. Powstańców w Ząbkach”

W odpowiedzi na zapytanie przetargowe z dnia 04.08.2020r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. informuje:

Ad. 1.

Zakres inwestycji nie wychodzi poza działkę Inwestora. ZUD powinien obejmować nowe instalacje na terenie (zbiornik retencyjny, podziemny, uzbrojenie)

Ad.2

Zakres zadania obejmuje wymianę starych pomp na nowe, których wydajność nie będzie zwiększała ilości pobranej wody ze studni, w stosunku do wcześniej zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej. Zatem nie jest wymagana nowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W chwili obecnej Zamawiający jest w trakcie wznowienia pozwolenia zatwierdzającego zasoby eksploatacyjne studni wraz z pozwoleniem wodno-prawnym.

Ad.3

Zaopatrzenie przeciwpożarowe jest realizowane poprzez istniejącą sieć wodociągową wraz z hydrantami ppoż., z zasilaniem z innych źródeł.

Z poważaniem

PREZES Zarządu

Janusz Tomasz Czarnogórski

