

Piotrków Tryb. 10.08.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

DP-II.2200.28.2023.MC

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 412, 825), zawiadamia się, że w dniu 10.08.2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie pytań dotyczących zamówienia pn.:

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1527E w m. Kol. Krężna

Pytanie 1

Proszę o zamieszczenie planu orientacji z wskazaniem lokalizacji odcinka drogi objętego modernizacją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że lokalizacja planowanej inwestycji załączono do postępowania.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada dowody, że istniejące aktualnie nawierzchnie powstały z mieszanki mineralno – asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po 31 grudnia 2000r.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż istniejące warstwy nawierzchni zostały wykonane przed rokiem 2000.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowana grubość wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m² jest wystarczająca, a w przypadku konieczności wbudowania większej ilości mieszanki ze względu na nierówny profil będzie skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że warstwa wyrównująca z masy mineralno-bitumicznej w ilości 75 kg/m² jest wystarczająca i nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia z tytułu niedoszacowania oferty.

Pytanie 4

Prosimy o skorygowanie grubości poboczy z kruszywa łamanego do ilości minimum 10 cm. Po wykonaniu ścinki poboczy oraz wykonaniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wykonanie poboczy gr. 5 cm znacznie niewystarczające.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że grubość kruszywa na poboczach należy przyjąć 10 cm zgodnie z załączonym poprawionym przedmiarem robót.