

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

w postępowaniu na Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku siedziby spółki, zlokalizowanego przy ul. Gen de Gaulle/a 71 w Malborku

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 13 września 2021 r.,

Nawiązując do załącznika nr 1 do ZO - Program funkcjonalno użytkowy - II -4) pkt a) 2 inwerter o min mocy w konfiguracji 2x 25kW lub 1x 25kW i 1x20kW. Czy w ofercie przedstawionej dla Państwa można zastosować rozwiązanie jednego inwertera wraz z optymalizatorami który obsługuje instalacje 50 kWp ?

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi twierdzącej – Tak.

Zatwierdziła:
Małgorzata Zemlik
(-)
Prezes Zarządu