



- LEGENDA:
- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO IP44, 1x9W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
  - NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, 1x15W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
  - NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
  - OOK OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA SUFICIE

UKŁAD SIECIOWY: TN-S  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE

OS1/R1  
NAZWA ROZDZIELNICY  
NUMER OBWODU W TABLICY  
RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY, G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO ELEWACJI BUDYNKU ORAZ PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH - NATYNKOWOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH). UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O  $U_n=750V$  I PRZĘKROJU ŻYŁY  $1,5mm^2$ . STOSOWAĆ OSPRZET PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOWŁĄCZKAMI.

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61		
TEL. 065 529-90-93		TEL.KOM. 601-763-997		
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		e-mail: jurek@wis.net.pl		
Obiekt	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Grodzkiej 10			
Adres	ul. Grodzka 10 64-100 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Instalacja oświetlenia podwórza	Data	Skala	Nr. rysunku
		20.07.2023	1:50	E7
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		