



LEGENDA:

- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, 1x15W, 4000K, E27, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
- NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE STREF OTWARTYCH
- NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
- NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH MONTOWANA NA ŚCIANIE
- OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA SUFICIE
- OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA ŚCIANIE

OS1/R1
NAZWA ROZDZIELNICY
NUMER OBWODU W TABLICY
RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY, G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZZACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH - NATYNKOWOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH).
UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O $U_n=750V$ I PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm². PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------|-------------|
| ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY | | 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 | | |
| TEL. 065 529-90-93 | | TEL. KOM. 601-763-997 | | |
| e-mail: jurek@wis.net.pl | | e-mail: jurek@wis.net.pl | | |
| "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA | | | | |
| Obiekt | Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach będących w administracji MZBK w Lesznie - budynek przy ul. Ofiar Katynia 9 | | | |
| Adres | ul. Ofiar Katynia 9 64-100 Leszno | | | |
| Inwestor | Miasto Leszno, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10, 64-100 Leszno | | | |
| Treść rysunku | Instalacja oświetlenia II piętra | Data | Skala | Nr. rysunku |
| | | 20.07.2023 | 1:50 | E5 |
| Branża | elektryczna | | | |
| Projektant | mgr inż. Jerzy Woźniak | upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż. | | |
| | | | | |