

GMINA LUBACZÓW
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Odpowiedzi do przygotowania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy IZP.271.4.2022 „**Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 866 w miejscowości Lisie Jamy wraz z modernizacją oświetlenia w technologii LED**”

Pytanie: Pozycja 2.2 Projekt architektoniczno-budowlany. W związku iż oprawy nie mogą być wyposażone w dwa przeciwstawne systemy sterowania proszę o wyjaśnienie czy oprawa ma posiadać zasilacz zintegrowany z funkcją sterowania czy ma posiadać gniazdo NEMA do sterowania.

Odpowiedź: Oprawa ma posiadać gniazdo NEMA lub ZHAGHA i być wyposażona w niezależny system sterowania. A zasilacz ma mieć możliwość komunikacji i sterowania po protokole DALI 2.0