



Legenda:

	GNIAZDO PODWÓJNE N/T, IP44
	GNIAZDO POJEDYNCZE N/T, IP44
	GNIAZDO TRÓJFAZOWE N/T, IP44 16A
	WPUST DO ZASILANIA URZĄDZEŃ – 1,50M ZAPASU
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, HERMETYCZNY, N/T, IP44
	SEKCJE ZŁĄCZANIA OŚWIETLENIA

Usługi inżyniersko-BUDOWLANE		
Cezary Marciniak		
RODZAJ OPERACOWNIA	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA OBIEKTU	BUDOWA GARAŻU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAJEWIE BIAŁYM	DATA 28.04.2021
ADRES OBIEKTU	NA DZIEŁCE NR EWD. 125, OBRĘB EWIDENCYJNY KRAJEWO BIAŁE 0023, GM. ZAMBRÓW	SKALA 1:50
INWESTOR	GINIA ZAMBRÓW UL. FABRYCZNA 3 18/300 ZAMBRÓW	
PRZEDMIOT RYSUNKU	ROZMIESZCZENIE INSTALACJI – RZUT	NR. 2
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM KONILUCH nr upr. PDL0089/POE/12	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. PAWEŁ KUZWICKI	
WSPÓŁPRACA		