



Kartuzy, dnia 18 maja 2023 r.

POWIAT KARTUSKI  
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1  
NIP 589-16-38-355

**2023/BZP 00213532**

**RZP.272.2.9.2023**

**Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
n/w zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na rozbudowę drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone pytanie, które wraz z odpowiedzią Zamawiającego zostały zamieszczone poniżej:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o uszczegółowienie kanału technologicznego tj. z jakiego typu rur ma być wybudowany kanał technologiczny oraz w jakim układzie. Brak informacji w projekcie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z PT kanału, rodzaj materiału z którego projektant zaleca wykonanie jego elementów to PCV (studnie). Rury osłonowe śr 125 zaleca się wykonać z materiału HDPE.

**WICESTAROSTA**

**/-/ Piotr Fikus**

**CZŁONEK ZARZĄDU**

**/-/ Iwona Formela**

W.K.18.05.2023.