



ZPZ-2353- 1168 /24

Olsztyn, 08.03.2024 r.

DO UCZESTNIKÓW

POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Wymiana drzwi radiologicznych w pracowni akceleratorowej w bunkrze w budynku „D” Szpitala Klinicznego MSWiA z W-M CO w Olsztynie” - ZPZ-10/02/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAW NR 1

W odpowiedzi na pytania zadane do przedmiotowego postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający może rozważyć zmianę przedmiotu zamówienia z dostawy i montażu drzwi radiologicznych na modernizację napędu oraz systemu zabezpieczeń obecnie zainstalowanych drzwi z przeprowadzeniem renowacji płata drzwi? Obecnie zainstalowany w bunkrze akceleratora Truebeam I płat drzwi osłonowych zawiera warstwę osłonową składającą się z 3 cm ołowiu oraz 25 cm parafiny. Płat spełnia, a nawet ze znacznym zapasem przewyższa wymagania ochrony radiologicznej zawarte w Dokumentacji technicznej z zakresu ochrony radiologicznej. W przypadku renowacji nie istnieje potrzeba demontażu płata, co eliminuje konieczność zapewnienia drogi transportowej oraz nie zakłóca pracy Szpitala. Jednocześnie światło przejścia pozostaje bez zmian (130 cm x 220 cm). W przypadku pozostawienia istniejącego płata otwór drzwiowy nie wymaga dosłonięcia dodatkową warstwą osłonową.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę przedmiotu zamówienia w proponowanym zakresie i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuszcza usunięcie z załącznika nr 1A punktu 3 oraz 18 ?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** usunięcia wskazanych punktów z załącznika 1A „Wymagane parametry techniczne” i pozostawia jego treść bez zmian.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącej podtynkowej instalacji elektrycznej?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuszcza** pozostawienia istniejącej podtynkowej instalacji elektrycznej i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 11.03.2024 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert – 11.03.2024 r. godz. 10:30.

**Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Logistycznych
SK MSWiA z W-M CO w Olsztynie
inż. Jolanta Grabińska**

.....
/podpis na oryginale/

Sporządził: Agnieszka Olifirko