



RG.271.6.2024

Roźwienica, dnia 23.09.2024r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Roźwienica

Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica

**Do zamieszczenia na stronie internetowej  
prowadzonego postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

**Dot.** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2, o nazwie: **Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica na oprawy energooszczędne.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2024 poz. 1320) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie 1**

Wnosimy o dopuszczenie opraw oświetleniowych o skuteczności z tolerancją +/- 5 % od podanej. Wskazana w OPZ skuteczność świetlna może skutkować nieekonomicznym doborem opraw oświetleniowych tzn., aby spełnić wymóg wykonawcy będą ofertować rozwiązania z większą ilością LED przy niskim prądzieysterowania. Taka sytuacja wymusza również stosowanie większych rozmiarów obudowy oprawy niż jest to konieczne, co jest niezgodne z polityką Gospodarki obiegu zamkniętego, która nakazuje minimalizację zużycia surowców niezbędnych do produkcji opraw. Zaznaczyć należy, że skuteczność świetlna nie wpływa na spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 132.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza oprawy o skuteczności z tolerancją +/- 5 % od podanej w OPZ, o ile będzie to skutkowało bardziej ekonomicznym doborem opraw oświetleniowych.

**WÓJT GMINY ROŻWIENICA**

*/-/ Tomasz Kud*

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)