

GMINA CHEŁMŻA  
ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża

OSO.271.27.2022

## Strona prowadzonego postępowania

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

#### **Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla Sołectwa Bogusławki.**

Gmina Chełmża (zwana dalej „Zamawiającym”) informuje, że potencjalni Wykonawcy w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwanej dalej „PZP”) zwrócili się do Zamawiającego – w myśl art. 284 ust. 1 PZP – z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:**

*1. W zestawieniu napisane jest - okna wyposażone w system podwójnego uszczelnienia: zewnętrzne, wewnętrzne EPDM - EPDM stosuje się na zewnątrz ślusarki aluminiowej. Proszę o sprecyzowanie.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:**

Należy zastosować uszczelnienie okien poprzez uszczelki systemowe dla danego producenta stolarki.

#### **Pytanie nr 2:**

*2. W DZ1 I DZ2 napisano - drzwi bezprogowe - możemy zastosować tzw. próg opadający ale nikt nie przedstawi badań na izolacyjność termiczną ( próg opadający stosuje się w drzwiach wewnętrznych).*

#### **Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2:**

Wysokość progu maksymalnie 2 cm, zgodnie z § 62 ust 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).

#### **Pytanie nr 3:**

*3. W DZ1 I DZ2 napisano - drzwi antywłamaniowe - czy chodzi o zastosowanie szyby i zamków antywłamaniowych?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3:**

Tak. Należy zastosować szyby i zamki antywłamaniowe.

#### **Pytanie nr 4:**

*4. W DZ1 I DZ2 napisano - Drzwi PCV z przekładkami termicznymi - przekładki termiczne stosuje się w ślusarce aluminiowej w aluminium ciepłym - proszę o wyjaśnienie.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 4:**

Drzwi mają spełniać wymagania izolacyjności cieplnej  $U_{max}$  tak, jak podano w projekcie budowlano-wykonawczym na stronie 9 pod poz. 9.2.6.1 opisu technicznego (plik o nazwie „opis techniczny - projekt budowl..pdf”).

#### **Pytanie nr 5:**

*5. Projekt instalacji elektrycznej zakłada pozostawienie rezerwy dla instalacji fotowoltaicznej. Czy panele fotowoltaiczne docelowo mają być posadowione na dachu?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 5:**

Panele fotowoltaiczne docelowo planuje się zamontować na dachu świetlicy. Montaż paneli fotowoltaicznych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 6:**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na ilość zadanych pytań oraz na przedłużające się odpowiedzi od producentów i hurtowni odnośnie cen i dostępności materiałów w celu przygotowania rzetelnej i kompletnej wycenę.

**Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 6:**

Zamawiający pismem z dnia 13 grudnia 2022 zmodyfikował SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, jak również w zakresie terminu związania ofertą.

**Pytanie nr 7:**

*Witam, czy istnieje możliwość fv comiesięcznych lub podziałna 5 faktór częściowych?.*

**Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 7:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunków płatności. Postanowienia SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. WÓJTA  
dr inż. Kazimierz Bober  
Zastępca Wójta

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
Zamówienia w formie „Komunikatu publicznego”  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  
tel. 56 675 60 76 wew. 43

*Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.*