



- LEGENDA:**
- PRZEWÓD WYIEWNY
  - WENTYLACJI MECHANICZNEJ
  - PRZEWÓD WYIEWNY
  - WENTYLACJI MECHANICZNEJ
  - SANITARIATY
- SHR - kratka wyiewna montowana na kanale**
- KW - zawór wyiewny**
- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH**
- UWAGA:**  
Rozmiar kratek do wymiany w istniejących nawietrzakach ściennych należy domierzyć na budowie.
- UWAGI WENTYLACJA**
- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji.
  - Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
  - Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych stosować przeciwpożarowe kłapy odcinające o klasie odporności EI równej klasie elementu oddzielenia przeciwpożarowego.
  - Izolację na zewnątrz budynku zabezpieczyć płaszczem odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.
  - Przed każdym anemostatem zamontować przepustnicę regulacyjną.
  - Instalacje należy wyregulować zgodnie z wydatkami podanymi na rysunku.
  - Instalacje zaizolować wełną mineralną min. 30mm.
  - Wszystkie przewody i urządzenia w budynku montować wyłącznie do konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu przewodów i urządzeń należy wykonać w porozumieniu z Konstrukctorem niezbędne wzmocnienia konstrukcji uwzględniając obciążenia montowanych elementów.
  - Wszystkie urządzenia elektryczne należy zasilic, wyposażyć w wyłączniki serwisowe oraz wykonać układ automatyki umożliwiający sterowanie nimi.
  - Wszelkie kolizje rozwiązać na budowie.
  - Przejsia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
  - Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.
  - Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
  - W razie pożaru wszystkie centrale wentylacyjne oraz wentylatory winny być wyłączone.

LMD-Inwest  
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo  
tel. 505266154, NIP: 5882088004  
email: biuro@LMD-inwest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:  
33 Dyzwizjon Rakietowy Obrony Powietrznej  
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4043, Gdynia 81-209

Inwestor:  
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo  
ul. Sobieskiego 277

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Brano: SANITARNA

Projektował:  
MGR INZ. ARKADIUSZ BURNICKI  
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności sanitariat bez ograniczeń

Nr uprawnień:  
POM/0227/P005/10

Data:  
06.2020

Podpis:

Sprawdził:  
MGR INZ. JAKUB OTTA  
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności sanitariat bez ograniczeń

Nr uprawnień:  
POM/0005/PWBS/17

Data:  
06.2020

Podpis:

Temat rysunku:  
WENTYLACJA MECHANICZNA 3D

Skala:  
BS

Nr rys.:  
S1.5