

ZAKRES ROBÓT:
1. Wymiana wewnętrznych drzwi istniejących.
2. Rozbiórka istniejącej podłogi podniesionej 7cm, wykonanie posadzki przemysłowej gr.: 8cm.
3. Skucie tynków, wykonanie nowych tynków ścian zewnętrznych oraz 20% powierzchni pozostałych ścian sufitów i słupów. Malowanie ścian i sufitów. Malowanie grzejników, rur C.O. i instalacji hydrantowej. Malowanie lamperii.
4. Remont istniejącej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Wymiana kratek nawiewu oraz wywiewu.
5. Wykonanie obróbek blacharskich zadaszenia rampy (rynna, rura spustowa) oraz wykonanie jednej warstwy papy.
6. Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z podrozdzielniami oraz nowym oświetleniem.
7. Wymiana pionów wod.-kan.
8. Wykonanie posadzki żywicznej na schodach.

LEGENDA:

- PRZEWÓD WYWIEWNY WENTYLACJA MECHANICZNEJ
- PRZEWÓD WYWIEWNY WENTYLACJA MECHANICZNEJ SANITARATY
- SHR - kratka wywiewna montowana na kanale
- KW - zawór wywiewny
- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH

UWAGA:
Rozmiar kratek do wymiany w istniejących nawietrzakach ściennych należy domierzyć na budowie.

UWAGI WENTYLACJA
1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji.
2. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów i urządzeń.
3. Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności EI równej klasie elementu oddzielenia przeciwpożarowego.
4. Izolację na zewnątrz budynku zabezpieczyć płaszczem odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.
5. Przed każdym anemostatem zamontować przepustnice regulacyjną.
6. Instalacje należy wymagulować zgodnie z wytycznymi podanymi na rysunku.
7. Instalacje zaizolować wełną mineralną min. 30mm.
8. Wszystkie przewody domierzyć na budowie.
9. Wszystkie przewody i urządzenia w budynku montować wyłącznie do konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu przewodów i urządzeń należy wykonać w porozumieniu z Konstruktorem niezbędne wzmocnienia konstrukcji uwzględniając obciążenia montowanych elementów.
10. Wszystkie urządzenia elektryczne należy zasilić, wyposażyć w wyłączniki serwisowe oraz wykonać układ automatyki umożliwiający sterowanie nimi.
11. Wszelkie kołnie rozwiązać na budowie.
12. **Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.**
13. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.
14. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
15. W razie pożaru wszystkie centrale wentylacyjne oraz wentylatory winne być wyłączone.

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 502256154, NIP: 5852088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Inwestycja / Lokalizacja:
33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4043, Gdynia 81-209

Inwestor:
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo
ul. Sobieskiego 27

Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Branża: SANITARNA

Projektował: MGR INŻ. ARKADIUSZ BLIŃSKI	Nr uprawnień: POM/0327/PWOS/16	Data: 06.2020	Podpis:
Sprawdził: MGR INŻ. JAKUB OTTA	Nr uprawnień: POM/0005/PWBS/17	Data: 06.2020	Podpis:

Temat rysunku: RZUT 1 PIĘTRA–WENTYLACJA
Skala: 1:100
Nr rys.: S1.3