

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zw. dalej upzp na zadanie - realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”.

### **Wyjaśnienia i zmiana zapisów treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 1, 5 i 7 upzp, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany SWZ jn:

#### **Pytanie 1:**

„Jaki rodzaj i wielkość filtra dobrano dla obiegu wanny SPA ?”

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem PFU należy wymienić złożę wewnątrz istniejącego filtra. Zastosować złożę piaskowo-żwirowe z dodatkiem 10 cm węgla aktywnego. Wielkość istniejącego filtra: średnica 1000 mm, wysokość 2,135 m, wydajność 24 m<sup>3</sup>/h, przepływ 30 m<sup>3</sup>/h.

#### **Pytanie 2:**

„Jakie rodzaj złoża ma być wykorzystany do filtrów ?”

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem PFU dla filtrów basenu pływackiego i rekreacyjnego przy wymianie złoża należy zastosować złożę filtracyjne wielowarstwowe (granulowany węgiel aktywowany, piasek kwarcowy, mikroporowate silikaty). Dla filtra obiegu wanny SPA złożę jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

#### **Pytanie 3:**

„Czy przy doborze złoża uwzględniono konieczność doboru węgla aktywnego?”

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem PFU w skład złoża filtracyjnego dla wszystkich filtrów wchodzi granulowany węgiel aktywowany.

#### **Pytanie 4:**

„Czy konieczne jest zamontowanie czujników przekroczenia poziomu ozonu w maszynowni i hali basenowej ?”

#### **Odpowiedź:**

Nie jest konieczne zamontowanie czujników przekroczenia ozonu w hali basenowej. Czujniki jako istniejące zamontowane są w maszynowni.

#### **Pytanie 5:**

„Czy istnieje droga transportowa dla wymiany filtrów bez potrzeby wykonania robót budowlanych ?”

#### **Odpowiedź:**

Istnieje droga transportowa zapewniająca dostęp do filtrów w celu wymiany w nich złoża filtracyjnego.

**Pytanie 6:**

„Czy wymianie podlegają instalacje (przewody) dozowania chemii ?”

**Odpowiedź:**

Należy wymienić instalacje (przewody) dozowania chemii.

**Pytanie 7:**

„Czy przewiduje się sterowanie atrakcjami wodnymi i oświetleniem z poziomu plaży basenowej?”

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć wymianę panelu sterującego atrakcjami i oświetleniem – lokalizacja pomieszczenie ratownika, dolna niecka. Sterowanie wanną SPA razem ze zjeżdżalnią należy wykonać jako panel sterujący atrakcjami i oświetleniem przyjąc w pomieszczeniu ratownika przy górnej niecce.

**Pytanie 8:**

„Czy zakłada się stworzenie stanowiska z komputerem wyświetlającym parametry wody z poziomu plaży basenowej ?”

**Odpowiedź:**

Nie zakłada się stworzenia stanowiska z komputerem wyświetlającym parametry wody z poziomu plaży basenowej. Jedno stanowisko komputerowe będzie tylko w pomieszczeniu biurowym.

**Pytanie 9:**

„Jaki będzie sposób zasilenia windy dla niepełnosprawnych ?”

**Odpowiedź:**

Podnośnik basenowy – mobilna winda dla niepełnosprawnych, zasilany będzie poprzez akumulator.

**Pytanie 10:**

„Czy reflektory podwodne w nieckach mają być w kolorze białym czy RGB ?”

**Odpowiedź:**

Reflektory mają być w kolorze białym.

**Pytanie 11:**

„Czy osoby korzystające z atrakcji wodnych mają mieć możliwość sterowania atrakcjami wodnymi ?”

**Odpowiedź:**

Osoby korzystające z atrakcji wodnych nie będą mieć możliwości sterowania atrakcjami wodnymi.

**Pytanie 12:**

„Z jakiego rodzaju tworzywa mogą być wykonane dysze napływowe/przepusty przez dno ?”

**Odpowiedź:**

Dysze napływowe/przepusty mają być wykonane z białego ABS z przeznaczeniem do basenów.

**Pytanie nr 13:**

„Prosimy o dokładniejsze wytyczne lub specyfikację dotyczącą suwnicy/dźwigu do rozładunku chemii basenowej oraz o wskazanie jego lokalizacji w obiekcie”.

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć wciągnik na szynie o udźwigu 200 – 300 kg. Lokalizacja: Podbasenie, pom. nr P.1.12 (pomieszczenie podchlorynu sodu) .

**Pytanie nr 14:**

„W kilku miejscach części opisowej jest mowa o podnośnikach basenowych dla niepełnosprawnych, a przy dokładnych wytycznych jest wpisane że taki podnośnik ma być tylko jeden. Prosimy o potwierdzenie, że należy założyć tylko jeden taki podnośnik”.

**Odpowiedź:**

Należy zamontować 2 podnośniki basenowe, po jednym dla każdego basenu.

**Pytanie nr 15:**

„Czy inwestor zakłada skucie wszystkich istniejących tynków wewnętrznych i wykonanie nowych, czy też zakłada ich skucie jedynie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia prac remontowych np. przy zmianach układów ścianek i nowych instalacji?”

**Odpowiedź:**

Zakłada się skucie tynków jedynie w zakresie koniecznym do przeprowadzenia prac remontowych, np. przy zmianach układów ścianek i nowych instalacji.

**Pytanie nr 16:**

„Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu składania ofert z uwagi na obszerną dokumentację oraz czasochłonność zapoznania się z tematem?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający przychyliła się do zmiany terminu składania ofert i wyznacza nowy termin złożenia ofert **do dnia 02.06.2023r. do godz.10.00.**

**W związku z powyższym zmienia się treść SWZ w poniższy sposób:**

**W Rozdziale VII. WADIUM**

**Było:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie **do dnia 30.05.2023r. do godz. 10:00.**

**Jest:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie **do dnia 02.06.2023r. do godz. 10:00.**

**Rozdział IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

**Było:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 28.06.2023 r.**

**Jest:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 01.07.2023 r.**

## Rozdział XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

### 1. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **30.05.2023 r. do godz. 10.00.**

Jest:

### 1. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **02.06.2023 r. do godz. 10.00.**

Było:

### 2. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **30.05.2023 r. godz. 10.30.**

Jest:

### 2. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **02.06.2023 r. godz. 10.30.**

W załączeniu do wyjaśnień i zmiany zapisów treści SWZ:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia **25.05.2023 r.**

Wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Sandomierza

*Marcin Marzec*

NACZELNIK WYDZIAŁU

*Piotr Wólczyński*

PODINSPEKTOR

*Magdalena Ziolo*

KIEROWNIK REFERATU

*mgr Joanna Pawelczyk*