

Urząd Dozoru Technicznego

Ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

Zapytanie ofertowe

Urząd Dozoru Technicznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług konserwacji i napraw kotłowni gazowej oraz centralnego ogrzewania w siedzibie Działu Badań Laboratoryjnych w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej 388, zgodnie z pozycjami wymienionymi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

Urządzenia zainstalowane w kotłowni:

- **2 szt.** kotłów grzewczych niskotemperaturowych wodnych Viessmann Werke Typ Paromat-Simplex PS022, moc 225 kW, rok produkcji 1996, automatyka Dekamatik M1, Dekamatik M2,
- Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex Winkelmann o pojemności 350 l, rok produkcji 1996,
- Zasobnik ciepłej wody użytkowej typu Viessmann VertiCell typ 3003 334, pojemność 500l,
- System odcinająco-zasilający Alter SSA-2004 wraz z czujnikami oraz zaworami.

- 1) Przewidywany okres na jaki zostanie zawarta umowa: od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r.
- 2) Przedmiotem umowy będzie świadczenie usług polegających na:
 - a) Okresowych konserwacjach rozumianych jako wszelkie czynności przewidziane instrukcjami obsługi i eksploatacji producentów urządzeń zainstalowanych w obrębie kotłowni i instalacji c.o. c.w.u., w tym m.in. z czyszczeniem palnika, sprawdzeniem układów sterujących, w tym układu sterującego współpracą kotłów, szczelności instalacji gazowej oraz kontrolą działania i kalibracją systemu odcinająco-zasilającego, wykonywanych 2 razy do roku: jeden przegląd w terminie 15 kwietnia-15 maja, drugi przegląd w terminie 15 września-15 października każdego roku, z wyjątkiem roku 2019: przegląd w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
 - b) Wykonywaniu napraw, diagnostyki usterek, usuwaniu awarii. Wymaga się przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 8 godzin od zgłoszenia.
- 3) Czynności w punkcie 2 będą udokumentowane protokołem podpisanym przez obie strony, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury.
- 4) Termin płatności faktury 21 dni od daty otrzymania.
- 5) W ofercie należy podać ryczałtową cenę wykonywania czynności wymienionych w punkcie 2a. Cena winna zawierać koszty dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z wykonywaniem opisanych w tym punkcie czynności.
- 6) Odrębnie w ofercie należy podać cenę ryczałtową (obejmującą koszty dojazdu i inne koszty Wykonawcy oraz uwzględniającą rozpoczęcie czynności w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia) za 1 roboczogodzinę czynności opisanych w punkcie 2b. Po stronie Wykonawcy leży dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz utylizacja zużytych części bądź elementów.
- 7) W przypadku stwierdzenia zużycia/usterki Wykonawca niezwłocznie sporządzi kosztorys z dokładnym wyspecyfikowaniem części zamiennych niezbędnych do naprawy.

- 8) Usługa powinna być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia/przeszkolenie.
- 9) Pozostałe warunki realizacji zamówienia określają „Istotne Postanowienia Umowy”, będące załącznikiem do niniejszego Zapytania.

Pytania prosimy kierować na adres: anna.kaczmarek@udt.gov.pl

Zamawiający zaleca zapoznanie się z charakterystyką i dokumentacją urządzeń/instalacji w godz.8-14, po uprzednim umówieniu wizyty z p. Anną Kaczmarek tel. 61 62 80 314, email: anna.kaczmarek@udt.gov.pl

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowe OPEN NEXUS wypełniając odpowiednie pola w systemie oraz załączając wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.