



Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 15.11.2023 roku

**Do wszystkich wykonawców
postępowania nr FI.271.22.2023**

FI.271.22.2023

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa budynku sali wiejskiej - centrum kultury w miejscowości Książ Śląski w Gminie Koźuchów.**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

„W jaki sposób będzie przygotowywana ciepła woda użytkowa?”

Odpowiedź:

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana za pomocą zasobnika ciepłej wody o pojemności 120 l z grzałką elektryczną o mocy 2.0 kW – zgodnie z opisem zawartym na stronie 35 Projektu Technicznego.

Zamawiający uzupełnia przedmiar robót o pozycję dotyczącą zasobnika na ciepłą wodę. Poprawiony przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

.....
Kierownik Zamawiającego

Załącznik:

Poprawiony przedmiar robót