

Łódź, dnia 30 października 2023 r.

WW- 616.140.2023

Monika Majerkowska
Archimika Studio Architektury
ul. Suwalska 25/27 lok. 3
93-176 Łódź

W odpowiedzi na zlecenie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że dokonano przeglądu oraz pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych przy ul. Styrskiej i Rodzeństwa Fibaków w Łodzi.

Wyniki kontroli:

- HP 3781 podziemny z ZH, ul. Styrska 5 - sprawny
 - ciśnienie statyczne: 0,21 MPa
 - wydajność: 900 dm³/min
- HP 3782 nadziemny z ZH, ul. Styrska/Rodzeństwa Fibaków - sprawny
 - ciśnienie statyczne: 0,21 MPa
 - wydajność: 850 dm³/min

Sprawę prowadzi:

Pogotowie Wodociągowe

tel: (42) 677-83-34

Otrzymują

- adresat
- aa WW

PROKURENT
Dyrektor ds. Produkcji
Jerzy Skonka