



Bierutów, dnia 26.04.2024 r.

IR.271.6.2024.JP.3

**[https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_bierutow](https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bierutowie – Etap I**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2024/BZP 00280358** dnia 11.04.2024 r.

**Zapytanie nr 1 z odp.**

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót do wyceny. W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis "że należy wymienić (sprężarki, zbiorniki, hydrofory, filtry) z wyjątkiem istniejących filtrów których ilość powinna zostać zwiększona.

Prosimy podać dokładną ilość filtrów jaką należy wykonać oraz czy pozostawić istniejące filtry.

Oraz prosimy podać jaki zakres robót na wieży ciśnień jest przewidziany do realizacji i remontu. Z uwagi na duży zakres robót prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 08.05.2024.

**Odpowiedź: Zakres dotyczący ilości filtrów, które podlegać będą wymianie oraz określenie, które z tych urządzeń należy pozostawić, zostanie doprecyzowany w czasie wizji lokalnej na obiekcie, z udziałem użytkownika, zaplanowanej na dzień 6 maja br. na godzinę 12:00.**

**Zakres robót jaki należy wykonać w budynku wieży ciśnień w Bierutowie polegał będzie na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno – technicznego zewnętrznej powłoki zbiornika wody uzdatnionej, a także na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno – technicznego ścian i sufitu na ostatnim poziomie przedmiotowego obiektu zgodnie z decyzją nr 4485/20 z dnia 26.11.2020 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, której skan przedkładam w załączeniu.**

**Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 8 maja br.**