



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

Im. Bohaterów Westerplatte
ul. Inż. J. Śmidowicza 69
81-127 GDYNIA

Sekcja Zamówień Publicznych

AMW-KANC.SZP.2712.94.2024

Gdynia, dnia 23.12.2024 r.



25 LAT POLSKI W NATO

dotyczy: postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonego art. 132 Pzp pt.:
Stały nadzór i obsługa serwisowo-eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów ciepłych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy

ZAPYTANIE I DO SWZ oraz ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie

W związku z przeprowadzaniem postępowaniem na „Stały nadzór i obsługa serwisowo eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowych, węzłów ciepłych, systemów solarnych i instalacji cwu i co w obiektach AMW oraz kotłowni olejowej i pomp ciepła w AOS w Czernicy” wnoszę o wprowadzenie zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – ROZDZIAŁ 8 pkt 4 ppkt 1) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej z: „jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w zakresie stałej obsługi serwisu i eksploatacji kotłowni olejowo-gazowej wyłącznie z kotłami wodnymi o mocy kotłów nie mniejszej niż 4500 kW dla zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł brutto, świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy;”

na:

„jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w zakresie stałej obsługi serwisu i eksploatacji kotłowni olejowo-gazowej wyłącznie z kotłami wodnymi o mocy kotłów nie mniejszej niż 2500 kW dla zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto, świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy”. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej wymaganej przez Zamawiającego przed złożeniem oferty w powyższym postępowaniu wiemy, że moc kotłów stanowiących przedmiot zamówienia wynosi 5000 kW. Wprowadzenie proponowanej zmiany wpłynie pozytywnie na zachowanie zasady konkurencyjności, ponieważ umożliwi większej liczbie firm sprostanie oczekiwaniom Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie prosimy Wykonawców o rzetelne zapoznanie się i przeanalizowanie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ, w tym również mocy kotłów grzewczych.

Zamawiający w SWZ opisał dokładnie przedmiot zamówienia i moc kotłów w punkcie 1:

- pkt.1.1., ppkt.1.1.1: „Na parterze są zlokalizowane cztery kotły wodne niskotemperaturowe typu RWT-1500, o ciśnieniu pracy 0,6 MPa i mocy 1500 kW każdy”;
- pkt.1.2, ppkt.1.2.1: „Wyposażona w dwa kotły wodne niskotemperaturowe typu TWN-210 i TWN-150”;
- pkt.1.3: „Źródłem ciepła w kotłowni są dwa niskotemperaturowe kotły wodne Firmy FACO typ TWN-210 (K1) i typ TWN-250 (K2)”.