

Santok, 12 lipca 2021 r.

Znak sprawy: ZP.271.12.2021.BP

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zadania pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia oraz w budynku wielorodzinnym w Lipkach Wielkich”

I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r.poz.2019 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

W przedmiarach nie ma ujętej instalacji gazowej łącznie z kominami i wentylacją (brak projektu i przedmiaru do instalacji gazowej) – proszę o uzupełnienie.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty.

PYTANIE NR 2:

Z robót budowlanych są ujęte tylko bruzdy z zamurowaniem bez wyprawek – proszę o uzupełnienie.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty.

PYTANIE NR 3:

W dokumentacji w SIWZ i przedmiarach brak jakiegokolwiek wzmianki o instalacji gazowej, przewodów odprowadzających spaliny i wentylacji w związku z tym proszę o:

- Zamieszczenie na stronie internetowej opinii kominiarskich dot. 5 mieszkań i kotłowni dla Ośrodka,
- Proszę o zamieszczenie projektu instalacji gazowej wraz z pozwoleniem na budowę,
- Proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych o instalację gazową,
- Proszę o potwierdzenie, że w mieszkaniu nr 1 nie będzie montowany kocioł gazowy – brak nakładów rzeczowych,
- Proszę o potwierdzenie, że wykute bruzdy mają być zamurowane,
- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur Pex na rury stalowe zaciskowe typu Stal-Pres.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający udostępnia wymagane dokumenty dotyczące instalacji gazowej.

Zamawiający zamieszcza opinie kominiarskie.

Zamawiający zamieszcza projekt instalacji gazowej.

Zamawiający zamieszcza nakłady rzeczowe dotyczące instalacji gazowej.

Zamawiający potwierdza że w mieszkaniu nr 1 należy zamontować kocioł gazowy.

Zamawiający potwierdza że bruzdy mają być zamurowane.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rur Pex na rury stalowe zaciskowe typu Stal-Pres.

WÓJ GMINY SANTOK
 Paweł Pisarek