

Opole, dnia 30.06.2021r.

SD.541.212.2021.AM

PROJEKT Mirosław Bartocha
ul. Mickiewicza 10
48-304 Nysa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.06.2021r. Pana Jacka Tatarczak koordynatora projektów firmy **PROJEKT Mirosław Bartocha z siedzibą 48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 6/2, biuro 48-304 Nysa ul. Mickiewicza 10** działającego w imieniu i z upoważnienia **Wójta Gminy Dąbrowa** w sprawie uzgodnienia koncepcji przedprojektowej dla potrzeb zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skarbiszów dot. uzgodnienie lok. Kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Skarbiszów

uzgadniam pozytywnie

przedłożoną „Koncepcję przedprojektową dla potrzeb zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skarbiszów”.

Naruszoną nawierzchnię jezdni należy odtworzyć zachowując następujące warunki:

- roboty ziemne w pasie jezdni należy prowadzić w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych
- rozkop wykonać schodkowo (po nacięciu nawierzchni bitumicznej) z rozdziałem na
 - a) warstwę z betonu asfaltowego
 - b) warstwę podbudowy z kruszywa łamanego (po nacięciu nawierzchni bitumicznej)
- odsadzki winny wynosić 0,25 m z każdej strony, dla każdej wymienionej warstwy
- zasypkę piaskową w wykopie zagęszczać warstwami o grubości 0,25 m aż do osiągnięcia współczynnika $I_s=1,0$ dla każdej warstwy
- odtworzyć konstrukcję jezdni w miejscu wykopu z zachowaniem warunków podanych poniżej:
 - **4 cm** warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
 - **6 cm** warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
 - **20 cm** podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 - **15 cm** warstwa odsączająca

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy odtworzyć na szerokości jednego pasa ruchu po frezowaniu starej nawierzchni - staraniem i na koszt Inwestora.

Należy wystąpić z wnioskiem u uzgodnienie proj. lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego w m. Skarbiszów

Załącznik Nr 1 - opieczetowany stanowi integralną część niniejszego pisma

Z a ł a c z n i k i :

Załącznik nr 1 - mapa sytuacyjna w skali 1:500

Otrzymują :

1. Adresat + Załącznik nr 1
2. Wójt Gminy Dąbrowa
ul. ks. prof. Józefa Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa
3. a/a + Załącznik Nr 1

DYREKTOR
Jacek Dziatkiewicz