

Dębowa Łąka 28.11.2023 r.

Gmina Dębowa Łąka
Dębowa Łąka 38
87-207 Dębowa Łąka

Nr postępowania: RG.271.10.2023

INFORMACJA/ ZMIANA Nr 1

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania przetargowego pn.: „**Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące**”, Gmina Dębowa Łąka udziela informacji jak niżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 zgodnie z wymaganiami: SST, projektu technicznego a w szczególności wymaganą grubości 5cm. Zgodnie z przyjętą zasadą WT-2 2016, przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwu i półkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5xD$). Zastosowanie mieszanki o uziarnieniu 0/11 zwiększy trwałość warstwy ścieralnej oraz całej konstrukcji jezdni.

Odp. 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Czy Inwestor wymaga wykonania odcinka próbnego poza trasą projektowaną? Jeśli tak prosimy o podanie ilości, konstrukcji i lokalizacji.

Odp. 2:

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego o powierzchni 600 m², o grubości warstwy bitumicznej 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, w miejscowości Dębowa Łąka, w bliskiej odległości od terenu inwestycji. Przed ułożeniem masy bitumicznej podłoże należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową 0,5 kg/m².