



data: 06. MAJ, 2019

L. dz. 5041/2019/05

L.dz. TU- 805 /2019/PD

Gdańsk, dnia 29.04.2019 r.

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ul. Żaglowa 11
80-560 GDAŃSK

Dot.: przebudowy i rozbudowy ulicy Reduta Dzik – pismo DLP/464/19/DP z dnia 11.03.2019 r.

Gdańskie Wody Spółka z o.o. w nawiązaniu do otrzymanego pisma informuje, że na objętym zakresie opracowania terenie występuje miejska sieć kanalizacji deszczowej pochodząca z lat 1913 – 1917, która ze względu na stan techniczny wymaga całkowitej wymiany, zgodnie z opracowaniem „Dolne Miasto. Program odprowadzenia wód opadowych”.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wybudować nową miejską sieć kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do Optywu Motławy wraz z budową miejskiej pompowni wspomagającej.

Ponadto zwracamy uwagę, aby w parametrach kolektorów uwzględniać nie tylko pas drogowy, ale również całą zlewnię przyległą; należy również przełączyć projektowane kolektory w ulicach Królikarnia, Sempołowska, Chłodna (Maxprojekt, 2019 r.)

Jednocześnie informujemy, że przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji branżowej **niezbędne jest uzyskanie warunków technicznych dla ww zadania projektowego i uzgodnienia dokumentacji.**

DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI

Leszek Załuski