

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych”, w podziale na 6 części.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; dalej jako „ustawa Pzp”), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 94.

W związku z udzielonymi odpowiedziami proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego: czy wszystkie znaki pionowe D-6 przy każdym przejściu dla pieszych należy wymienić lub wybudować jako "aktywne"? Takie rozwiązanie wiąże się z dużą ilością nowych przyłączy, większym kosztem wykonawczym i projektowym.

Odpowiedź:

Zamawiający ponownie potwierdza, że wszystkie znaki D-6 objęte zadaniem mają być „aktywne”. Zamawiający udzielił wcześniej odpowiedzi i wyjaśnił, że aktywność znaków D-6 ma się załączać wraz z oświetleniem. Należy mieć na uwadze, że większość lokalizacji wymaga zaprojektowania oświetlenia, a więc nie ma konieczności składania wniosków o osobne przyłącza w celu zasilania znaków D-6 „aktywne”.

Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**, aktualny termin: **22.07.2024 r.**

godz. 09:45 – składanie ofert,

godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu

Sporządził:

Maciej Sarnowski –Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych

tel.: 52 37 05 717

email: m.sarnowski@zdw-bydgoszcz.pl