


Rozdzielnica p/t 6x24

T0.4



Nazwa odbioru	01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zasilanie	Ochrona przepięciowa DEHNguard M TNS 275	Obecność napięcia	Oświetlenie pom. 0.27	Oświetlenie pom. 0.02	Oświetlenie pom. 0.92, 0.94	Oświetlenie pom. 0.02	Oświetlenie pod antresolą	Oświetlenie kl. sch.	Oświetlenie pom. 0.22-0.26	Oświetlenie pom. 0.16-0.20	Oświetlenie pom. 0.05-0.09	Oświetlenie pom. 0.10-0.14	Oświetlenie nad antresolą, ośw. kl. sch.	Oświetlenie hall obw. 1	Oświetlenie hall obw. 2
Pi [kW]	27,18			0,03	0,30	0,12	0,20	0,10	0,06	0,25	0,45	0,30	0,60	0,48	1,50	1,50
typ przewodu	N2XH-J 5x10	5xLY10	LY1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Gniazdo 1-faz pom. 0.19	Gniazdo 1-faz pom. 0.18	Gniazdo 1-faz pom. 0.23	Gniazdo 1-faz pom. 0.26	Gniazdo 1-faz pom. 0.02, 0.17, pom. 0.20	Gniazdo 1-faz pom. 0.16	Gniazdo 1-faz dedykowane pom. 0.16	Gniazdo 1-faz dedykowane pom. 0.05, 0.07, pom. 0.02	Gniazdo 1-faz pom. 0.05, 0.07, pom. 0.09	Gniazdo 1-faz pom. 0.02	Gniazdo 1-faz pom. 0.11	Gniazdo 1-faz pom. 0.12	Gniazdo 1-faz pom. 0.04	Gniazdo 1-faz pom. 0.13-0.14, pom. 0.10	Gniazdo 1-faz pom. 0.04
0,40	0,40	0,40	0,40	1,20	1,20	0,50	1,00	2,00	1,20	0,40	0,40	0,80	1,60	0,80
N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5

41	42	43	44	45	46	47	48
Wentylator kanałowy pom. 0.14	Zasilanie kotłowni grzewczej nr 1	Zasilanie kotłowni grzewczej nr 2	Zasilanie tablicy wyników	Zasilanie tablicy wyników	Zasilanie opuszczanego kosza	Zasilanie opuszczanego kosza	Zasilanie centralki integr. 128 [system SSIRN]
0,15	0,41	0,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,02
N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5

51	52
Gniazdo 3-faz pom. 0.04	Gniazdo 3-faz pom. 0.04
3,00	3,00
N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5

ZNACZENIE APARATÓW

- Q01 – rozłącznik SBN390 100A 3P
- FV02 – ochronnik DEHNguard M TNS 275
- F03 – bezpiecznik 3P B6A
- H1-H3 – sygnalizator potrójny
- BR – blok rozdzielczy 4-11
- F1-F11 – bezpiecznik 1P C10A
- K1-K11 – przekaznik bistabilny 16A 230V
- F12.1-F13.3 – bezpiecznik 1P C16A
- F12.1-F12.6 – wył. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA AC
- F12.7-F12.8 – wył. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA A
- F12.9-F13.5 – wył. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA AC
- F41-F48 – bezpiecznik 1P B10A
- F51 – wył. różn. 4P 40A 30mA AC
- F51-F52 – bezpiecznik 3P B16A

NR		KREŚLIŁ
		Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp. biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp. tel. 693-136-890, 697-606-279 NIP 818-154-36-93, REGON 180828593
Nazwa i adres inwestycji : BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZEM TECHNICZNYM ORAZ NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 653/10, 656/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE.		Nr projektu: 25/2018
Temat rysunku : TABLICA T0.4		Skala: 1:10
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Stec		Uprawnienia bud.: PDK/0037/PWOE/16
Sprawdził: inż. Paweł Piwowar		Podpis: E-117/02
		Data: 20.06.2020r.
		Nr rysunku: PW.E-38.1
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.		