



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 19 czerwca 2024 r.

ODPOWIEŹ NA PYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. A. Struga na odcinku od ul. Gryfińskiej do ul. Pomorskiej w Szczecinie”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót w pozycjach nr 413, 421 i 443 należy wykonać siatkę zbrojeniową do nawierzchni bitumicznych. Natomiast według opisu technicznego (str. 25-26) odtworzenia nawierzchni jezdni KR4 i KR3 oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej w warstwach konstrukcyjnych nie ma warstwy ułożenia siatki zbrojeniowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności czy siatkę zbrojeniową należy ująć w odtworzeniach jezdni KR3 i KR4 oraz w ścieżce rowerowej o nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że siatkę zbrojeniową należy ująć w odtworzeniu jezdni KR3 i KR4. W ścieżkach rowerowych nie ma konieczności stosowania siatek zbrojeniowych, natomiast należy bezwzględnie wykonać odsadzki, tj. w bitumicznych ścieżkach dwuwarstwowych, warstwy asfaltu nie mogą być przecięte w tym samym miejscu, ale z przesunięciem minimum 20cm. Wykonywane roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją wydaną przez ZDiTM (Zarządzenie Nr 40/2014).

