

2/2022TP

Chojnice, 27.09.2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt.2 na dostawę i montaż urządzeń przeciwpożarowych Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku internatu oraz Dźwiękowego Systemu Rozgłaszania w budynku szkoły, internatu oraz administracyjnym.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W Projekcie Wykonawczym - Wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Rozgłaszania dla każdego z budynków objętego zakresem opracowania jest przewidziane zapewnienie funkcjonalności dla DSR w zależności od przyczyny oraz miejsca wyzwolenia alarmu, różnorodność komunikatów głosowych. Proszę o informację odnośnie dokładnej ilości komunikatów (Ostrzeżenie, Alarm, Ewakuacja, Odwołanie). Czy komunikaty będą spersonalizowane i będzie wymagane zastosowanie nagrań lektorskich.

Odpowiedź na pytanie 1

Każdy z sygnalizatorów powinien posiadać min. 4 spersonalizowane komunikaty głosowe, wybrane spośród min. 14 spersonalizowanych sekwencji alarmowania. Dokładna treść komunikatów zostanie ustalona na etapie wykonawstwa. Każdy z sygnalizatorów może pracować z innymi sekwencjami w zależności od miejsca wystąpienia alarmu. Każda sekwencja alarmowania powinna mieć możliwość wyboru poziomu głośności - min. 3 poziomy.

WP

DYREKTOR

mgr Jacek Łapaczewski