

<b>ZESTAWIENIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ - UL. SOWINECKA, MOSINA</b>		
<b>NR PRZYKANALIKA</b>	<b>P1</b>	<b>P3</b>
Proj. rzędna terenu przyłącza A	63,36	63,68
Proj. rzędna dna przyłącza B	62,10	62,33
Proj. głębokość przyłącza H1	1,26	1,35
Materiał przyłącza	PVC-U	PVC-U
Średnica przyłącza [m]	160x4,7	160x4,7
Długość przyłącza L [m]	<b>5,50</b>	<b>8,40</b>
Spadek przyłącza i [%]	1,5	1,5
Sposób podłączenia przyłącza:		
do studzienki/trójnika nr:	S1	S5
Rzędna terenu włączenia przyłącza C	63,33	64,80
Rzędna włączenia przyłącza D	62,02	62,20
Głębokość włączenia przyłącza H2	2,17/1,31	2,93/2,60
Rzędna dna kanału / st. rewizyjnej E	61,16	61,87
Sposób zakończenia przyłącza	korek	korek
	P1	P3
Kaskada [m]	nie	nie
Sposób prowadzenia robót	wykop	wykop