

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bartniczej w Biskupicach gm. Pobiedziska”

1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Zgodnie z SWZ pkt IV.8 do postępowania: ZP.271.9.2022.NB „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bartniczej w Biskupicach gm. Pobiedziska” szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ oraz dokumentacja będąca załącznikiem do postępowania.

W związku z rozbieżnościami występującymi pomiędzy SWZ a dokumentacją proszę o wyjaśnienie poniższego:

1. Wg załącznika nr 2 OPZ pkt 3 roboty budowlane polegają głównie na:

- 1) wykonaniu wykopów o głębokości do 0,90m i szerokości dna do 0,4m – 418m,
- 2) ułożeniu rur osłonowych DVK 75 – 37m,
- 3) przewiertach mechanicznych dla rur SRS75 – 124m,,
- 4) ułożeniu kabli zasilających nN 0,4 kV typu YAKY 4x25mm² o długości 542m,
- 5) ułożeniu bednarki ocynkowanej 25mm x 4mm –542m,
- 6) montażu przewodów YDYżo 3x25mm² do opraw w 14 szt. słupów o wysokości 8m,
- 7) montażu 14 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych okrągłych (stożkowych), malowanych o wysokości 8 m, na fundamentach betonowych z dodatkowym zabezpieczeniem części podziemnej masą bitumiczną,
- 8) montaż 13 szt. jednoramiennych wysięgników rurowych mocowanych na słupie h=1m, dł =1,5m,
- 9) montaż 1 szt. dwuramiennego wysięgnika rurowego mocowanego na słupie h=1m, dł =1,5m,
- 10) montaż 15 szt. opraw o źródle światła LED na słupach

Natomiast zgodnie z projektem technicznym pkt II ppkt 4.9 Zestawienie podstawowych materiałów oraz z projektem zagospodarowania tereny rys. E-1, w poniższych obmiarach poszczególnych prac występują różnice:

- 1) wykop – 542m,
- 2) ułożenie kabli zasilających nN 0,4 kV typu YAKY 4x25mm² o długości 615m,
- 3) montaż 13 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych okrągłych (stożkowych),
- 4) montaż 12 szt. jednoramiennych wysięgników rurowych mocowanych na słupie h=1m, dł =1,5m,
- 5) montaż 14 szt. opraw o źródle światła LED na słupach

Prosimy o wskazanie prawidłowych obmiarów dla przedmiotu zamówienia.

2. Wg załącznika nr 2 OPZ pkt 3 ppkt 10 oprawy oświetleniowe powinny odpowiadać wskazanym wymaganiom, które rozbieżne są z parametrami wskazanymi w projekcie technicznym pkt II ppkt 4.5.

Rozbieżność dotyczy:

1. możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy: w OPZ w zakresie od -5° do 20°, natomiast w projekcie technicznym w zakresie do montażu bezpośrednio na słupie od -10° do +100° lub wysięgniku od -100° do +10°,
2. klasa ochronności elektrycznej: w OPZ klasa II zgodnie z normą IEC – EN 60598, natomiast w projekcie technicznym oprawa wykonana w I klasie ochronności,

3. gwarancja producenta na oprawy (łącznie z układem zasilającym) – w OPZ min. 9 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na dobę, natomiast w projekcie technicznym gwarancja na całą oprawę do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na dobę. Dodatkowo projekt techniczny wprowadza wymaganie cytuję „W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewnić dostawę oprawy przed tym, jak eksploatacja dostarczy uszkodzoną. Eksploatator oświetlenia ma jednokrotnie dokonać serwisu oprawy”

Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganych parametrów oprawy oświetleniowej dla wskazanych powyżej rozbieżności oraz jednoznaczne określenie wymagań gwarancyjnych.

Czy poza wskazanymi w OPZ parametrami należy spełnić wszystkie pozostałe parametry i wymagania dla opraw oświetleniowych zawarte w projekcie technicznym pkt II ppkt 4.5?

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje iż w związku z pytaniami zmienia treść zał. 7 do SWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia- nowy OPZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie wyjaśnia, iż Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie kolorów anodowania słupów i wysięgników oświetleniowych oraz nie wymaga wyblyszczania ww. elementów, kolor oprawy należy dopasować do koloru słupów i wysięgników. W przypadku wykonania usługi w oparciu o słupy i wysięgniki anodowane kolor anodowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pozostała dokumentacja stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ (dokumentacja projektowa) nie ulega zmianie.

2. ZMIANA TREŚĆ SWZ

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje, że zmienia SWZ w zakresie wskazanym poniżej.

W związku z wejściem w życie z dniem 16.04.2022r. Ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835), Zamawiający zmienia treść SWZ, po przez dodanie do SWZ do rozdziału IX Podstawy wykluczenia z postępowania ust. 3. tj.

„3. W związku z wejściem w życie z dniem 16.04.2022r. Ustawy z dn. 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania Wykonawców, na zasadach wskazanych w art. 7 w zw. z art. 1 pkt 3 oraz w zw. z art. 2 i art. 22 tej ustawy. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 7 ust. 2 w zw. z art. 22 pkt 1 ustawy.”

W związku z powyższym zmianie ulega zał. nr 2 (A) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – nowy wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

3. ZMIANA TERMINÓW

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Nowy termin składania ofert to: 29.04.2022r. godz. 10.00

Nowy termin otwarcia ofert to: 29.04.2022r. godz. 10.15

Nowy termin związania ofertą to: 28.05.2022r.

Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2022 pod numerem 2022/BZP 00129946/01

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej.

Załączniki:

1. Nowy OPZ zał. 7 do SWZ - OPZ
2. Nowy wzór zał. 2(A) do SWZ - oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia