



Kraków, dnia 25 kwietnia 2024r.

## Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.15.24.BT, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

## PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

### Pytanie nr 2:

W projekcie jest zapis, że ławko huśtawka musi posiadać szelki gumowe (uniemożliwiające rozhuśtanie). Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie szelek w formie sprężyny z otuliną zabezpieczającą przed ściśnięciem części ciała.

### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że ławko - huśtawki muszą posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające rozhuśtanie (element zabezpieczający przed rozhuśtaniem). Jednocześnie po przeanalizowaniu zagadnienia zastosowania zabezpieczenia przed rozhuśtaniem w postaci szelek gumowych Zamawiający rezygnuje z konieczności ich użycia. Dodatkowo informuje się, że Zamawiający nie dopuszcza zastosowania szelek w formie sprężyny z otuliną zabezpieczającą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający przypomina, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 26 kwietnia 2024r, przy czym godzina oraz miejsce składania pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

### Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.