

Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Znak sprawy: **GBR.6630.54.2022**

z dnia 2022-04-19

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim
zakończonych w dniu **2022-04-19**

Wnioskodawca: ALTOM Marcin
Kucharski

97-500 Radomsko
Skłodowskiej 61

Inwestor: GMINA SULEJÓW

Lokalizacja: **gm. SULEJÓW w. Przygłów**

Sposób przeprowadzenia narady : za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Jadwiga Stasiewicz-Połoska Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci elektroenergetycznej

Stanowiska uczestników:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Starosta Powiatu Piotrkowskiego Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Jadwiga Stasiewicz-Połoska 2022-04-11 14:42:02	1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu, obiektami i urządzeniami budowlanymi prace ziemne należy prowadzić ostrożnie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 2. Prace ziemne w pobliżu znaków granicznych zaleca się prowadzić pod nadzorem geodety. Pouczenie: Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 277 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.). 3. Należy uzyskać uzgodnienie z GDDKiA w Łodzi w zakresie lokalizacji projektowanego urządzenia w pasie drogi krajowej.

2	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim	Daria Ponczyńska 2022-04-13 08:03:41	brak uwag
3	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski	Jakub Grzejdziaś 2022-04-15 08:46:33	brak uwag
4	ORANGE POLSKA Zarządzanie Zasobami Sieci i IT	Artur Skoneczny 2022-04-15 14:24:05	<p>Uzgadniam z uwagami:</p> <p>1.W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi się zgodnie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właściwego przedstawiciela Orange Polska.</p> <p>2.Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właściwego. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta Południe Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ul. Głęboka 4/12, 92-331 Łódź e-mail: DISU.RSWU@orange.com lub zgłosić przez stronę www.orange.pl/wniosekondzior, powołując się na numer protokołu z Narady Koordynacyjnej.</p> <p>3.Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora.</p> <p>4.W miejscu skrzyżowania z kablem ORANGE Polska S.A. stosować na nim rurę osłonową dwudzielną.</p> <p>5.Przy zbliżeniu do słupów telefonicznych Orange Polska S.A. zachować odległość min. 0,5m od krawędzi wykopu do obrysu istniejącego słupa.</p> <p>6.W miejscach zbliżeń z kablem ORANGE Polska S.A. zachować normatywne odległości.</p>
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Gazownia w Piotrkowie Tryb.	Mariusz Przybył 2022-04-19 08:11:28	brak uwag
6	Nexera Sp. z o.o.	Andrzej Grycmacher 2022-04-19 08:03:50	brak uwag
7	Gmina Sulejów	Sylwia Michalczyk 2022-04-12 10:00:31	W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi

			uzbrojeniem terenu, obiektami i urządzeniami budowlanymi prace ziemne należy prowadzić rącznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
--	--	--	--