



Wińsko, 29.05.2024 r.

IZR.271.13.2024

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w Wińsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ:

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie nr 1.

Proszę o informacje czy można zastąpić elektryczne lampy oświetleniowe solarnym oświetleniem LED, proszę o podanie wymaganych parametrów?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę lamp.

Pytanie nr 2.

Proszę o określenie wielkości i wymaganych parametrów wiaty przystankowej.

ODP:

– **STRUKTURA wiaty przystankowej:**

- konstrukcja stalowa ocynkowana lub aluminiowa
- szerokość wiaty przystankowej: 1,41 m
- wysokość wiaty przystankowej: 2,4 m
- długość wiaty przystankowej: 4,10 m (3-modułowa)

– **ZADASZENIE wiaty przystankowej:**

- dach i attyka z blachy stalowej ocynkowanej

– **OSZALOWANIE:**

- szyby ze szkła hartowanego 8x1245x1920 mm
- mocowanie szyb w uchwytych
- wejście o szerokości 1,29 m w dowolnym miejscu wiaty

– **WYKOŃCZENIE i MONTAŻ wiaty przystankowej:**

- ławka drewniana
- oświetlenie wewnętrzne wiaty typu LED z zasilaniem solarnym na dachu
- malowana proszkowe konstrukcji w kolorze wg palety RAL

Pytanie nr 3.

Proszę o podanie gatunków, ilości, wielkości oraz lokalizacji nasadzeń zastępczych.

ODP: Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień Decyzję nr 1250/2024 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. nasadzeń.



Gmina Wińsko

Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Pytanie nr 4

Proszę o informacje czy istnieje możliwość zamiany zaprojektowanej fontanny na fontannę interaktywną, posadzkową typu mokry chodnika o rozmiarze 4,5m x 4,5m.

ODP: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.*

Pytanie nr 5

Czy po usunięciu istniejących ścieżek należy dostarczyć humus do wyrównania terenu i obsiana trawą?

ODP: *Tak.*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wójt Gminy
/-/ Jolanta Kryswata-Zielnica
