



Nr obw. ośw.:	Moc sumaryczna	Prąd obl.	Zabezpieczenie obwodu	Zabezpieczenie przedlicznikowe
1.	1353W	6,92 A	BiWtż 16 A	S 301 C 25A
2.	484W	2,34 A	BiWtż 10 A	

## Stacja trafo-Chęciny Restauracja 543




Uwaga! Oświetlenie uliczne w całości zasilane ze stacji CHĘCINY RESTAURACJA 543

### Legenda:

 Oprawa ledowa o mocy 44 W szt. 28 (oprawy z systemem redukcji mocy)

 Modernizacja etap I

 istn. oprawa typu OW wymiana opraw sodowych na ledowe o mocy 35W szt.: 11

		Pracownia Projektowa Studioprojekt		25-415 Kielce	
Zbigniew Zieliński				ul. Górna 20 pok.	
Obiekt:	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY CHĘCINY				
Adres:	CHĘCINY - LINIA NN ZE STACJĄ TRAFO NR 543				
Tytuł rysunku:	Schemat zasilania oświetlenia				
Stadium:	Projekt wykonawczy	SPECJALNOŚĆ	UPRAWNIENIA	PODPIS	
Opracował:					
Projektował:	Zbigniew Zieliński	elektryczna	KL-387/93		
Sprawdził:					
Investor:	GMINA CHĘCINY	Data:	03-2024	skala:	-
				Nr rysunku	
UMAGA. Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich nie może być powiela ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych.					