




Nr obw. ośw.:	Moc sumaryczna	Prąd obl.	Zabezpieczenie obwodu	Zabezpieczenie przedlicznikowe
1.	630W	2,95A	S301 C10A	S 301 C32A
2.	455W	2,13A	S301 C10A	


Istn. szafka SOU oświetlenia drogowego na żerdzi stacji trafo Podzámce 699  
(wymiana zegara sterującego i obudowy na większą dwukomorową)



## stacja trafo-Podzámce nr 699

**Legenda:**

 **Oprawa ledowa o mocy 37 W z gniazdem ZHAGA szt. 31**  
**(proj. oprawy z systemem redukcji mocy)**

 <b>Pracownia Projektowa Studioprojekt</b> Zbigniew Zieliński				25-415 Kielce ul. Górna 20 pok.123	
Obiekt:	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY CHECINY				
Adres:	PODZAMCZE- LINIA NN ZE STACJĄ TRAFO NR 699				
Tytuł rysunku:	Schemat zasilania oświetlenia				
Stadium:	Projekt wykonawczy	SPECJALNOŚĆ	UPRAWNIENIA	PODPIS	
Opracował:					
Projektował:	Zbigniew Zieliński	elektryczna	KL-387/93		
Sprawił:					
Investor:	GMINA CHECINY	Data:	03-2024	skala: -	Nr rysunku: 34

UMAGA. Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych.