



Nr obw. ośw.:	Moc sumaryczna	Prąd obl.	Zabezpieczenie obwodu	Zabezpieczenie przedlicznikowe
1.	88W	0,43 A	S301/B-10 A	S 303 C 20A
2.	308W	3,40A	S301/B-16 A	




stacja trafo-Chęciny nr 294

Nr obw. ośw.:	Moc sumaryczna	Prąd obl.	Zabezpieczenie obwodu	Zabezpieczenie przedlicznikowe
1.	445W	1,21A	S301 2xC10A 1xC25A	3xS 303 C 20A



Legenda:

 Oprawa ledowa o mocy 44 W szl.18 (oprawy z systemem redukcji mocy) - Modernizacja etap I

 istn. oprawy typu OW sodowe wymieniana na ledowe oprawy ledowe o mocy 35W szt.: 13

**Pracownia Projektowa Studioprojekt**
Zbigniew Zieliński

25-415 Kielce
ul. Górna 20 pok. 123

Objekt:	CHĘCINY - LINIA NN ZE STACJĄ TRAFO NR 294	MODERNIZACJA OŚWIETLANIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY CHĘCINY		
Adres:				
Tytuł rysunku:	Schemat zasilania oświetlenia	SPECJALNOŚĆ	UPRAWNIENIA	PODPIS
Stadum:	Projekt wykonawczy			
Opracował:				
Projektował:	Zbigniew Zieliński	elektryczna	KL-387/93	
Sprawił:				
Investor:	GINIA CHĘCINY	Data:	04-2024	Nr rysunku: 4

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych.