



Kabel układać w odł. 0,5m od ogrodzenia po wewn. stronie dz. 1521/11

P/23/008333 12,5 kW

OBI/43/2300879 KJ02812/23

Projekt zagospodarowania terenu

Objekt:	Przyłącze kablowe 0,4kV zasilające budynek toalety publicznej na dz. 1521/11 w m. Kępno ul. Sportowa
Adres:	Kępno ul. Sportowa, dz. nr 941/1/7, 941/1/8, 941/1/11, 941/1/10, 940/1, 1521/11
Projektant:	Andrzej Cichosz Podpis:
BRANŻA: elektryczna	
Data: 30.06.2023	
Nr rys: 1	
Skala: 1:500	
Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. nr ewid WKP 0190/POOE/17	

- 1 Istn. stacja T431542
- 2 Proj. kabel NA2XY 4x120mm²-251mb (265m)
- 3 Proj. złącze P1-Rs/LZV/F nr T431542-05 Z430 zlokali. przy istn. ogrodzeniu. Drzwiczki otwierane do wewn. dz 1521/11
- 4 Proj. przeciski Arot DVK 110-3m+10m+3m+3m+3m = 22m
- 5 Proj. rury osłonowe Arot DVK 110-3m+5+3m = 11m

