1.09
Reżyseria
A: 12 m²
H: 400 cm

1.10
Sala audytoryjna
A: 199 m²
wyk. dywanowa
H: 400 cm

1.03
Sala restauracyjna
A: 196 m²
H: 475 cm

1.04
Kuchnia
A: 44 m²
H: 400 cm

1.05
Zmywalnia
A: 9 m²
H: 250 cm

1.06
Pom. socjalne
A: 10 m²
H: 400 cm

1.07
WC M/K
A: 6 m²
H: 400 cm

1.08
WC D
A: 2 m²
H: 400 cm

1.01
Komunikacja
A: 25 m²
Gres
H: 350 cm

1.02
Sala konferencyjna
A: 93 m²
H: 250 cm

ETAP 1
ETAP 2

Projektowy przebieg szlaku restauracyjnego

UWAGI:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z RESZTĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANŻ
3. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO
4. KLAPY PPOŻ, W PRZYPADKU ZBYT MAŁEJ ILOŚCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ NALEŻY OBUDOWAĆ DO LINII MONTAŻOWEJ PŁYTAMI OGNIOPORNYMI NP. PROMAT
5.PRZY KAŻDYM ODEJŚCIU KANAŁU WENTYLACYJNEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZEPUSTNICE
5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIADAŁY NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY).
6. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DOSTĘP DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH, KLAP PPOŻ, PRZEPUSTNIC, ITP.
7. IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH:
KANAŁ NAWIEWNY w strefie pow. 12°C - 4 cm wełny min.
KANAŁ CZERPNY w strefie pow. 12°C - 10 cm wełny min.
KANAŁ NAWIEWNY w strefie pow. -20°C - 10 cm wełny min. zabezpieczony blachą ocynkowaną.
KANAŁ WYWIEWNY (bez odzysku ciepła) w strefie -20°C - 10 cm wełny min. zabezpieczony blachą ocynkowaną.
KANAŁ CZERPNY w strefie -20°C - bez izolacji
10. W DRZWIACH LUB ŚCIANACH POMIESZCZEŃNACH SANITARNYCH NALEŻY ZAINSTALOWAĆ KRATKI PRZEPŁYWOWE W CELU SWOBODNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA.
11. PIONY ORAZ PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJI NALEŻY ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
12. ZAWIESKA ORAZ UCHWYTY MONTAŻOWE NALEŻY MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO PRZEGRÓD BUDOWLANYCH. A W PRZYPADKACH, GDY NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI NALEŻY WYKONAĆ KONSTRUKCJE WSPORCZE Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.
13. NA PRZEWODACH WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ OTWORY REWIZYJNE
MINIMALNE WYMIARY OTWORÓW POWINNY WYNOSIĆ:
DLA PRZEWODÓW OKRĄGŁYCH:
200<ø<315 A=300mm B=100mm
315<ø<500 A=400mm B=200mm
DLA PRZEWODÓW PROSTOKOĄTNYCH DLA WYMIARU BOKU PRZEWODÓW
<200 A=300mm B=100mm
200<x<500 A=400mm B=200mm
>500 A=500mm B=400mm
14.NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMÓWIENIEM URZĄDZEŃ I ROZPOCZĘCIEM PRAC MONTAŻOWYCH.
15. PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USZCZEGÓŁOWIENIA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH, WYMOGÓW STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIĘ, KONSTRUKCJE I INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ INWESTORA.
16.ZA KOMPLETNIE OPRACOWANIE NALEŻY PRZYJĄĆ WSZYSTKO CO ZOSTAŁO NARYSOWANE, OPISANE, OBJĘTE PRZEDMIAREM ORAZ KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI ORAZ PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.
17.W ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY JEDNEJ CZĘŚCI INSTALACJI NALEŻY WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI INSTALACJI. DO ZAKRESU PRAC I MATERIAŁÓW NALEŻY RÓWNIEŻ PRZEWIDZIEĆ UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJA AŻ DO KOŃCOWEGO ODBIORU. ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO ROZDZIAŁU PRÓB, PRZEPŁUKAŃ, NAPEŁNIEŃ INSTALACJI ORAZ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ POTRZEBNĄ DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.
18.WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
19.WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
20.WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

Inwestor:
Gmina Go łcza
32-075 Gołcza, Gołcza 80
www.golcza.pl
tel.: 12 388 60 03 wew 112

MANECKI ARCHITEKCI
S. P. Z O. O. UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW NIP: 6762574406 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 55 70

Obiekt:
Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym, sal a konferencyjną, motylamią oraz zapleczem sanitarnym (etap I) oraz salą audytoryjną (etap II)b- wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.- kan.,- deszcz.,, wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o. i gazowymi;- wraz z zagospodarowaniem terenu, w tymc budową drogi p. poż, parkingu, małą architekturą i instalacjami zewnętrznymi: oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznymi;na terenie kamieniołomu w Lilinie Wielkiej

	Funkcja:	Nazwisko:	Nr uprawnie ń	Specjalno ść	Podpis
Projektant generalny:	M. Manecki	MPOIA/036/2009	Architektura		
Projektant:	S. Gubała	MAP/0229/POOS/13	SANITARNA		
Współpraca projektowa:					
Data: grudzień 2022	Sprawdzający:	M. Kusak	MAP/0476/PWBS/19	SANITARNA	

Faza: PROJEKT TECHNICZNY

Tytuł rysunku: **RZUT POZIOMU 1- WENTYLACJA**

Skala: 1:100

Numer rysunku: **S-V-02**