UWAGA:
Niniejsza mapa jest wydrukiem w skali 1:500
mapy do celów projektowych
opracowanej na podstawie zgłoszenia
GK.6642.1895.2022 zgłoszonej w Nowym Tomyślu
zweryfikowanej pozytywnym protokołem
z dnia 29.09.2022r
zgodność z oryginałem potwierdzam

Mapa do celów projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6642.1895.2022
Nazwa miejscowości	Nowy Tomyśl	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301504_4
	nazwa	Miasto Nowy Tomyśl
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Nowy Tomyśl
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/15
	układu wysokości	PL-KRON86-NH
oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem pomiaru		----------
Opracował mapę:		tech. Dawid Kromski
Kierownik proc:		Janusz Dymowłok Upr 13352
Informacje o służebnościach gruntowych		NIE BADANO
Mapa aktualna na dzień		11 - 08 - 2022

Geodezja Janusz Dymowłok
ul. Zagrodowa 6, 64-300 Nowy Tomyśl
Geodeta upr. Nr 13352 z dnia 29.01.1994
NIP 788-134-21-11 AEGON 634177650

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6642.1895.2022
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Janusz Dymowłok
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywny protokół weryfikacji	Pozytywny protokół nr 1 z dnia 29-09-2022
imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Janusz Dymowłok Upr nr 13352

1xYKY 3x6mm - zasilanie skrzynki sterowniczej pomp i zaworów
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie gniazda skrzynki sterowniczej pomp
2xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu
2xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia LED tężni
1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia LED pergoli
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu

1xYKY 3x2,5mm - zasilanie czujnika deszczu

skrzynka sterownicza pomp z gniazdem

2xYKY 3x4mm - zasilanie pompy tłoczącej
1xYKY 3x4mm - zasilanie pompy mieszającej
2xYKY 3x2,5mm - zasilanie czujnika poziomu cieczy pomp
2xYKY 3x2,5 mm - zasilanie napędu zasuwy

skrzynka przyłączeniowa - poza zakresem opracowania

1xYKY 5x6mm - zasilanie rozdzielnicy tężni

rozdzielnica tężni

Czujnik deszczu

Studnia dn 100 z napędem zasuwy

Zbiornik przelewowy - na wody opadowe

Zbiornik główny solanki z pompą tłoczącą i czujnikiem

Zbiornik magazynowy solanki z pompą tłoczącą i mieszającą oraz czujniem

1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu
1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia LED pergoli

Studnia instalacyjna dn 200
z elektrozaworem i konduktometrem

1xYKY 3x2,5 mm - zasilanie zaworu elektromagnetycznego
1xYKY 3x2,5 mm - zasilanie konduktometru

1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu
1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia LED pergoli
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu

1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu
1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia LED pergoli
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu

1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu

szafa przyłącza monitoringu - poza zakresem opracowania

Studnia wodomierzowa dn 120

PE100 RC Ø40

PE100 RC Ø40

Wykonać metodami bezwykopowymi



ORIENTACJA

Pn

INSTALACJE:

- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY - rury PE 100 RC Ø40
- PROJEKTOWANA INSTALACJA TECHNOLOGICZNA ZASILANIE I POWRÓT SOLANKI W TYM RUROCIĄGI I 3 ZBIORNIKI
- PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA WODY - rury PE 100 Ø40
- PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA prowadzona w rurach osłonowych
- PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE - LATARNIE SŁUPOWE - NAJAZDOWE
- PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA MONITORINGU prowadzona w rurach osłonowych
- PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA MONITORINGU
- PROJEKTOWANA KAMERA MONITORINGU

91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa dwóch tężni solankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Jednostka ew. 301504_4, Obręb: 0001 Nowy Tomyśl działki nr ew. 146/17, 146/24 i część działek nr ew. 149/1 i 149/6 ul. Zbąszyńska, 64 -300 Nowy Tomyśl

INWESTOR

Gmina Nowy Tomyśl,
ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:500	15.12.2022

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE

PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. PAWEŁ KROCZYŃSKI	LOD/3135/ /PBE/16	
SPRAWDZAJĄCY	**NR UPR.**	**PODPIS**
mgr inż. STANISŁAW ĆWIRKO - GODYCKI	239/01/Wł	

RYSUNEK	NR RYSUNKU
Projekt zagospodarowania terenu	PT.TE.1.