

Oznaczenia literowe stosowane  
na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... – wyłącznik mocy
- 2Q... – rozłącznik mocy
- 3Q... – rozłącznik izolacyjny
- 0F... – bezpiecznik topikowy
- 1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... – wyłącznik nadprądowy
- 3F... – wyłącznik nadprądowy  
z modułem różnicowoprądowym
- 4F... – wyłącznik silnikowy
- F1... – wyłącznik różnicowoprądowy
- K... – stycznik instalacyjny
- KM... – przełącznik instalacyjny
- KT... – przełącznik czasowy z opóźnieniem wyłączenia
- TR... – transformator bezpieczeństwa
- T... – przekładnik prądowy

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:



- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

DO KONTROLI  
POWYKONAWCZA

mgr inż. Jakub Drużkowski  
mgr inż. Kamil Stramowski  
mgr inż. Jakub Drużkowski  
mgr inż. Kamil Stramowski  
mgr inż. Jakub Drużkowski  
mgr inż. Kamil Stramowski

|              |   |         |         |    |
|--------------|---|---------|---------|----|
| PROJEKT      | *AKCELERATOR BIZNESOWY KESSENON* - BUDOWA KOMPLEKSU CZTERECH HAL PRZEMYSŁOWYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ ORAZ BUDOWĄ, ROZBUDOWĄ, I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I TOWARZYSZĄCEJ - ETAP 1   |         |         |    |
| INWESTOR     | KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.   |         |         |    |
|              | 40-026 KATOWICE, UL. WOJEWÓDZKA 42  |         |         |    |
| FAZA         | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA   |         |         |    |
| BRANŻA       | ELEKTRYCZNA   |         |         |    |
| WYKONAWCA    | <div><div></div><div>Budimex S.A.<br/>01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9<br/>tel.: 22 623 80 00<br/>e-mail: info@budimex.pl</div></div>                           |         |         |    |
| POWYKONAWCA  | <div><div></div><div>Elektromontaż Rzeszów S.N.<br/>35-210 Rzeszów<br/>ul. Baczyńskiego 7a<br/>Tel: 12 630 17 62<br/>e-mail: krakow@elektromontaz.com.pl</div></div> |         |         |    |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jakub Drużkowski   |         |         |    |
| OPRACOWANIE  | mgr inż. Kamil Stramowski   |         |         |    |
| SKALA        | DATA  | 06.2023 | REWIZJA | 00 |
| NAZWA        | SCHEMAT ROZDZIELNICZY TL<br>BUDYNEK D   |         |         |    |
| NR RYSUNKU   | E-114   |         |         |    |

