


**PROJEKT LIKWIDACJI
studni nr 1 na ujęciu wodociągowym**

Miejscowość : ŁAWY dz. nr 172/2 gm. Bełchatów
Inwestor: GMINA BEŁCHATÓW

X-56 96 642.0 Y-65 92 942,6



Uwaga !

W pierwszej kolejności zostaną zdemontowane wszystkie urządzenia wewnątrz obudowy , oraz sama obudowa. Następnie zostanie podjęta próba usunięcia rur obsadowych ϕ 254mm. (10"). Należy zwrócić uwagę na stwierdzone znaczne uszkodzenie rury na głębokości ok 0,5m i 1,53m w otworze. Z tego względu poniżej tego uszkodzenia zaczepić element podnośnika.

Materiały użyte do likwidacji należy wcześniej zdezynfekować