Hp.poż.
Ø80

Rura Ochronna,
Ø50PE, L=4,0m

w Ø32PE, L=6,0m

Zaślepka

Rura Ochronna,
Ø160PE, L=3,0m

Projektowana sieć wodociągowa
Ø110PE, L=133m

Projektowany punkt włączenia sieci wodociągowej Ø110 PE do istniejącej sieci Ø160PE wraz z zasuwą odcinającą Ø100
Włączenie wykonać poprzez trójnik kołnierzowy Ø150/100/150 żeliwo

PRACOWNIA PROJEKTOWA AM-PROJEKT inż. Anna Mianowska ul. Kopernika 26/25 39-400 Tarnobrzeg				
Inwestor:	***GMINA GORZYCE*** ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce			Data: 02.2024
Temat:	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce.			Nr rys. 9
Rysunek:	**Koncepcja zagospodarowania terenu**			Skala: 1:500
	Imie i Nazwisko:	Uprawnienia:	Branża:	Podpis:
Projektant:	inż. Anna Mianowska	PDK/0237/PWOS/12	Sanitarna	