

Olkusz, dnia 07.09.2021r.

KBZ.271.2.25.2021

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na realizację zadania pn. **Budowa przedszkola w sołectwie Osiek***

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie:

Proszę o przesłanie przekrojów budynku (projekt architektury bądź konstrukcji), a także wytycznych dotyczących windy (prędkość, udźwig), badań geologicznych oraz przekrojów warstw drogowych.

Odpowiedź:

Przekroje i rysunki zostały zamieszczone w pliku „Osiek Uzupelnienia Budowlany i Wykonawczy” . Badania geotechniczne znajdują w branży konstrukcyjnej projektu rozdział 6. OPINIA GEOLOGICZNA-POSADOWIENIE OBIEKTU (PROJEKT GEOTECHNICZNY), załączonej do dokumentacji przetargowej. Zamawiający załącza przekroje warstw drogowych oraz przykładową windę.

Parametry windy:

Głębokość kabiny wew. 140 cm
Szerokość kabiny wew. 110 cm
Pow. wew. kabiny 1,59 m²
Winda z szafką sterowniczą
Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych
Winda przystosowana dla osób niewidomych
Udźwig do 630 kg (do 8 osób)

W załączeniu Zamawiający zamieścił : przykładową kartę katalogową firmy, z windą odpowiadającą parametrami windy projektowanej. Przesłane materiały są tylko przykładem określającym główne parametry, w żaden sposób nie sugerują one dostawcy windy.

link do strony z parametrami projektowanej windy przykładowego producenta:

https://www.gmv.pl/dzwigi/green_lift-fluitronic_mrl-t.html

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik