



Legenda:





 - jednostka zewn. klimatyzacji

 - jednostka zewn. klimatyzacji

----- - projektowana trasa kablowa. Koryto 50x50mm instalowane do poszycia dachu na uchytach betonowych do koryt kablowych.

PK - Przejście kabli do budynku wykonać poprzez dachówki przelotowe z przepustem szczelnym - dla dachów pokrytych dachówką karpiówką w koronkę. Przepust zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci

Szczegóły wykonania instalacji przedstawiono w opisie technicznym.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	 Marek Kubacki	PHU Promar ul. Mieszka I 64/8 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax: (95)7201242	
			
		"M&G" S.C. ul. Koszyców Gdyskich 50 66-400 Gorzów Wlkp. tel. +48 698 612 341	
		 Ampertech ul. Aleja 11-listopada 91/1 66-400 Gorzów Wlkp. tel. +48 509 445 005	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	 PRACOWNIA INŻYNIERSKA WOJCIECH JANIK	Pracownia Inżynierska Wojciech Janik ul. Ogińskiego 167 66-400 Gorzów Wlkp. tel. +48 502 154 680	
		NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
		Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.	
INWESTOR		NR RYSUNKU	
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.		E.08	
PRZEDMIOT RYSUNKU		FAZA	
RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - DACH		PB	
PRZEDMIOT RYSUNKU		DATA	
RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - DACH		07.2021	
BRANŻA		SKALA	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		1:100	
PROJEKTANT		108/86/GW Projektant w specjalności inst.-inż. w zakresie instalacji elektrycznych b/o	
inż. Adam Garczyński			
OPRACOWAŁ		mgr inż. Rafał Wesoły mgr inż. Kamil Woński	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Paweł Truszkowski	
		MAZ/0423/PWOC/06 Projektant w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urz. el.-en. b/o	