

Znak sprawy: GK.271.3.7.2023

Lidzbark Warmiński, 08.02.2023 roku

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ramach Projektu pn.: „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II**, Znak sprawy: GK.271.3.2023.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 03.02.2023 roku zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Zapytanie nr 1:

Proszę o informację czy zamawiający wymaga aby w ramach zamówienia była wykonana nowa szafa oświetlenia ulicznego, jeżeli tak proszę podać parametry minimalne.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje wykonania nowej szafy oświetlenia ulicznego.

Zapytanie nr 2:

Czy na słupach 5m i 6m zamawiający wymaga aby był montowany wysięgnik słupowy do oprawy?

Wyjaśnienie nr 2:

Wysięgnik słupowy ma być zamontowany wyłącznie na istniejącym słupie oświetleniowym przy ul. Warszawskiej przeznaczony do montażu jednej oprawy do doświetlenia przejścia dla pieszych.

Zapytanie nr 3:

Czy na słupach 5m mają być zawieszane oprawy typu parkowego czy oprawy do doświetlenia ciągów pieszo-rowerowych?

Wyjaśnienie nr 3:

Na słupach o wysokości 5m mają być zamontowane oprawy typu parkowego.

Zapytanie nr 4:

Proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy przedmiarem: do wykonania jest 11 słupów 6m i 3 słupy 5m. W dokumentacji projektowej w zestawieniu materiałowym jest zapis, że jest do wykonania 11 słupów 5m i 3 słupy 6m.

Różnice są również z opravami:

Przedmiar: 11 szt. opraw 39W, 4 szt. 15 W

Dokumentacja techniczna: 11 szt. opraw 15W, 4 szt. 39 W

Wyjaśnienie nr 4:

W przedmiarze omyłkowo zamienione zostały pozycje dotyczące słupów oraz opraw oświetleniowych. Ilości słupów oraz oprawy należy przyjąć z dokumentacji projektowej, tj. 11 szt. słupów o wys. 5m z oprawami o mocy 15W i 3 szt. słupy o wys. 6m z oprawami 39W. Jedna oprawa o mocy 39W montowana na istniejącym słupie.

Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru.

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej: „SWZ”:

- 1) w przedmiarze robót branży elektrycznej, będącym częścią dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ, w dziale 1.: **Budowa oświetlenia ciągu pieszo rowerowego**, zmienia się zapisy dotyczące ilości słupów oraz opraw oświetleniowych (poz. nr 9d.1, 10d.1 11d.1, 13 d.1)

z:

9	KNNR 5 d.11001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentem prefabrykowanym / Słup oświetleniowy h=6m/ 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNNR 5 d.11001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentem prefabrykowanym / Słup oświetleniowy h=5m/ 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 d.11004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetleniowa 39W 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNNR 5 d.11004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetleniowa 15W 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

na:

9	KNNR 5 d.11001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentem prefabrykowanym / Słup oświetleniowy h=6m/ 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 d.11001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentem prefabrykowanym / Słup oświetleniowy h=5m/ 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNNR 5 d.11004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetleniowa 39W 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNNR 5 d.11004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetleniowa 15W 11	szt.		
			szt.	11.000	
				RAZEM	11.000

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy traktować je jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca;
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania;
- 3) a/a

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza