



RZP.271.23.2023

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Remont drogi gminnej ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

W dokumentacji przetargowej nie wskazano kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe. Prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kategorie ruchu KR 3.

Pytanie nr 2:

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 4 W. Obecnie obowiązujący dokument techniczny WT-2 2014 nie przewiduje takiej na warstwę wiążącą/wyrównawczą. Mając na uwadze projektowaną grubość warstwy 2 cm i odpowiedni dobór mieszanki mineralno-asfaltowej rekomendujemy i wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie na warstwę wiążącą/wyrównawczą mieszanki z AC 8 S zaprojektowanej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Mikołajski

aa