

Administracja Domów Mieszkalnych nr 3  
ul. Armii Polskiej 29  
66-400 Gorzów Wielkopolski


---

## KOSZTORYS SZACUNKOWY

NAZWA INWESTYCJI: ul. Garbary 3 m 7  
66-400 Gorzów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: Administracja Domów Mieszkalnych nr 3  
66-400 Gorzów Wielkopolski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Robert Suchodolski  
STARSZY INSPEKTOR  
  
Robert Suchodolski

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	4 747,11 zł
PODATEK VAT:	(8%) 379,77 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	5 126,88 zł
SŁOWNIE:	pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć i 88/100 zł

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
<b>KOSZTORYS: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu GARBARY 3/7</b>						
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2	40,0000	2,77	110,98
2	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	5,0000	13,61	68,04
3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	1,0000	8,62	8,62
4	KNR 4-03 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	10,0000	21,32	213,19
5	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	10,0000	5,90	58,97
6	KNR 4-03 0309-11	demontaż i montaż dzwonka na 230 V	szt.	1,0000	28,94	28,94
7	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m	44,6000	6,85	305,38
8	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.	1,0000	45,23	45,23
9	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.	8,0000	17,02	136,16
10	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDYp 3 x 2,5	m	15,0000	6,85	102,74
11	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	82,0000	4,91	402,65
12	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.	13,0000	24,32	316,17
13	KNR-W 5-08 0501-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 1)	kpl.	5,0000	3,46	17,28
14	KNR-W 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.	1,0000	5,81	5,81
15	KNR-W 5-08 0808-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.	8,0000	8,96	71,68
16	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm oraz uzupełnienie tynków przy wykuwaniu pod przewody oraz uzupełnienie ubytków tynku podczas kucia	m	44,6000	8,74	389,85
17	KNR-W 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	44,6000	26,36	1 175,63
18	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg.	szt.	1,0000	13,63	13,63
19	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2	szt.	24,0000	0,69	16,58
20	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt.	3,0000	70,01	210,03
21	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.	szt.	1,0000	91,92	91,92
22	KNR 4-03 304-1	Wymiana tablic licznikowych - podłoże drewniane, konstrukcja stalowa lub płyta izolacyjna	szt.	1,00	38,97	38,97

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
23	KNR 4-03 509-1	Wymiana liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów - licznik jednofazowy z plombowaniem przez Zakład Energetyczny	szt.	1,00	16,74	16,74
24	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	18,0000	3,95	71,15
25	KNR 5-08 0302-10	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm <sup>2</sup> mocowanych na gips lub cement	szt.	18,0000	11,41	205,37
26	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,0000	22,05	44,10
27	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, lub przycisków w puszcze z podłączeniem	szt.	3,0000	20,69	62,06
28	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	13,0000	20,29	263,74
29	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	1,0000	21,60	21,60
30	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	11,0000	12,10	133,06
31	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania j - pierwszy	pomiar.	1,0000	21,60	21,60
32	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - każdy następny	pomiar.	2,0000	12,10	24,19
33	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar.	1,0000	14,26	14,26
34	KNR 4-01 108-9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	1 m3	0,25	141,36	35,34
35	KNR 4-01 108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	1 m3	0,25	21,84	5,46
Kosztorys netto						4 747,11
VAT 8%						379,77
Kosztorys brutto						5 126,88

STARSZY INSPEKTOR

Robert Suchodolski